

## Előterjesztés

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. 06. 05-i rendkívüli ülésére

**Tárgy: A Kacska tó beruházás földkábel hálózati csatlakozási díj megfizetése**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szarvas Város Önkormányzata TOP 1.2.1-16-BS1-2020-00011 számú „Fenntartható turizmusfejlesztés Szarvason- A Kacska tó és környezetének komplex fejlesztése” című pályázatán belül a Kacska tó hiányzó földkábelére vonatkozóan az OPUS TISZÁSZ ZRt. megküldte a hálózatsatlakozási szerződést.

Ennek költsége, amit az OPUS TITÁSZ ZRt. részére meg kell fizetni bruttó 13.705.459,-Ft, mely magába foglalja a csatlakozási alapidjat és 302 méter KIF hálózati földkábel megépítését.

Az előlegbekérő kifizetési határideje 2023. június 2. napja volt.

Az Opus Titász tájékoztatása szerint a fizetendő összeg egy előzetesen kalkulált költség, amely tartalmazza a rendelkezésre állás díját 3 x 100 Amper vonatkozásában és a helyszínen egyeztetett (többlet) beavatkozás becsült bekerülési díjának a 70%-át.

A jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján a többlet beavatkozás aktivált értékének 70%-át kell az ilyen esetekben megfizetni a felhasználónak, de ezt a költséget pontosan csak a beavatkozást követően tudják megadni. A végleges költség tehát a fentiek alapján alakul ki.

A földkábel kialakításának költsége nem szerepel a pályázatban, ezért az önkormányzatnak önerőből kell azt megfizetnie.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati javaslat:**

**Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP 1.2.1-16-BS1-2020-00011 számú „Fenntartható turizmusfejlesztés Szarvason- A Kacska tó és környezetének komplex fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges földkábel létesítéséhez az OPUS TISTÁSZ Áramhálózati ZRt-vel a hálózati csatlakozási szerződést aláírja és a bruttó 13. 705.459.- Ft-os hálózati csatlakozási díj befizetését jóváhagyja.**

**Fedezet a Fejlesztési Tartalék terhére kerül biztosításra.**

**Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.**

**Határidő: 2023.06.30.**

**Felelős: Babák Mihály polgármester  
Dr. Melis János címzetes főjegyző  
Jambrik Ramola osztályvezető  
Tóth Sándor projekt igazgató**

Szarvas, 2023. 06. 02.



Dr. Melis János  
címzetes főjegyző

Forrás: Fejlesztési Tartalék terhére.

Jambrik Ramola  
osztályvezető

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Projekt Csoport  
Jambrik Ramola osztályvezető  
Tóth Sándor projekt igazgató

2023 JÚN - 2.

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

## Sándor (projekt csoport) Tóth - RE: Szarvas

---

**Feladó:** Egyed Zoltán <egyed.zoltan@opustitasz.hu>  
**Címzett:** Sándor (projekt csoport) Tóth <toths@szarvas.eu>  
**Dátum:** 2023. 06. 01. 15:02  
**Tárgy:** RE: Szarvas

---

Tisztelt Tóth Sándor úr!

Ez egy előzetesen kalkulált költség amely tartalmazza a rendelkezésre állás megszerzésének díját 3 x 100 Amper vonatkozásában és a helyszínen egyeztetett (töbplet) beavatkozás becsült bekerülési díjának a 70%-át.

A jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján a töbplet beavatkozás aktivált értékének 70%-át kell az ilyen esetekben megfizetni a felhasználónak, de ezt a költséget pontosan csak a beavatkozást követően tudjuk megadni.



### Egyed Zoltán

hálózatfejlesztési és létesítési irányító

4024 Debrecen, Kossuth u. 41.  
+36 30 995 5758  
egyed.zoltan@opustitasz.hu  
www.opustitasz.hu

---

**From:** Sándor (projekt csoport) Tóth <toths@szarvas.eu>  
**Sent:** Thursday, June 1, 2023 1:06 PM  
**To:** Egyed Zoltán <egyed.zoltan@opustitasz.hu>  
**Subject:** RE: Szarvas

Tisztelt Egyed Úr!

Az előlegbekerőn szereplő 13 705 459,-Ft a helyszínen egyeztetett munkálatok teljes költsége?

Üdvözlettel

Tóth Sándor  
projekt igazgató

Szarvasi Polgármesteri Hivatal  
5540 Szarvas  
Szabadság u. 36.

Tel: [+36-66/311-122](tel:+36-66/311-122) mellék 129

Mobil: [+36-20/267-0742](tel:+36-20/267-0742)

Email: [toths@szarvas.eu](mailto:toths@szarvas.eu)

>>> Sándor (projekt csoport) Tóth [2023. 05. 30. 8:08](#) >>>

Tisztelt Egyed Úr!

Megkaptuk az ajánlatot.

Az aláíráshoz szükséges testületi döntés.

Megpróbáljuk a héten megoldani.

Üdvözlettel

Tóth Sándor

projekt igazgató

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

5540 Szarvas

Szabadság u. 36.

Tel: [+36-66/311-122](tel:+36-66/311-122) mellék 129

Mobil: [+36-20/267-0742](tel:+36-20/267-0742)

Email: [toths@szarvas.eu](mailto:toths@szarvas.eu)

>>> Egyed Zoltán <[egyed.zoltan@opustitasz.hu](mailto:egyed.zoltan@opustitasz.hu)> [2023. 05. 26. 7:24](#) >>>

Tisztelt Tóth Sándor úr!

Érdeklődni szeretnék, hogy sikerült-e megkapniuk az ajánlatunkat?

Előre is köszönöm a válaszát!



**Egyed Zoltán**

hálózatfejlesztési és létesítési irányító

4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

+36 30 995 5758

[egyed.zoltan@opustitasz.hu](mailto:egyed.zoltan@opustitasz.hu)

[www.opustitasz.hu](http://www.opustitasz.hu)

---

**From:** Sándor (projekt csoport) Tóth <[toths@szarvas.eu](mailto:toths@szarvas.eu)>

**Sent:** Tuesday, May 9, 2023 1:01 PM

**OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**H-4024 Debrecen, Kossuth u. 41.**

Adószám: 10750036-2-09 Közösségi adószám: HU 10750036

Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-10-000064

Azonos. sz.: 10051676342

Vevő: Szarvas Város Önkormányzata

Szabadság 36

5540 Szarvas

Rendelés: 1761469

Kiállítás dátuma: 2023.05.23

Fizetési mód: Átutalás

Fizetés határideje: 2023.06.02

Bizonylat pénzneme: HUF

**Bankszámla: 10918001-00000005-08700053**

Átutaláskor a 1761469 és a 10051676342 azonosítókat kérjük a közlemény rovatban feltüntetni.

+ Telefon: 06 52/ 512 400 + Hibabejelentés: 06 80/210 310 + E-mail: araminfo@eon.hu + Internet: www.opustitasz.hu

Tételszám	Anyag Anyag megnevezése	Mennyiség	ME	Számlaérték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
10	903923 KIF csatlakozás	268,00	A	1.045.200	27	282.204	1.327.404
20	903931 KIF közcélú földkábel létesítési díj	277,00	M	2.354.500	27	635.715	2.990.215
30	903937 Közcélú vezeték többlet beruh.ktg. (70%)	1,00	DB	7.392.000	27	1.995.840	9.387.840

Érték ÁFA nélkül:	10.791.700
ÁFA összege:	2.913.759
Végösszeg:	13.705.459
Fizetendő előleg:	13.705.459

azaz tizenhárommillió-hétszázötzezer-négyszázötvenkilenc

Fizetési dátum	Fizetendő előleg	ÁFA érték	Bruttó érték
2023.06.02	10.791.700	2.913.759	13.705.459
Készítette: Sántavy Gábor		Telefon:	



DMS10044210184862995

**OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság****H-4024 Debrecen, Kossuth u. 41.**

Adószám: 10750036-2-09 Közösségi adószám: HU 10750036

Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-10-000064

**1. SZERZŐDŐ FELEK****1.1. Rendszerhasználó (Felhasználó) adatai****1.1.2. Gazdasági társaság esetén:**

- Azonosító száma: 1002385500  
- Neve: Szarvas Város Önkormányzata  
- Cégjegyzékszám: -  
- Székhely: 5540 Szarvas Szabadság 36

**1.2. Elosztói Engedélyes adatai****Neve: OPUS TITÁSZ Zrt.**

Pénzintézet neve, pénzforgalmi jelzőszáma: Unicredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000005-08700053

Ügyfélszolgálati irodák elérhetősége a [www.opustitasz.hu](http://www.opustitasz.hu) oldalon és az elosztó üzletszabályzatában foglaltak szerint.**2. FELHASZNÁLÁSI HELY**

- címe: 5540 Szarvas, Üdülő sétány HRSZ:289  
- rendeltetése: Vállalkozói tevékenység

- csatlakozási pont / tulajdoni határ: A csatlakozó földkábel fogyasztói főelosztóban lévő bemenő kapcsai.  
- érintésvédelem módja: Nullázás  
- feszültség szintje: Kifeszültség 0,4/0,23 kV  
- típusa (csatlakozás módja): Földkábel

**3. ELOSZTÓI SZOLGÁLTATÁS MŰSZAKI ÉS MINŐSÉGI JELLEMZŐI, A RENDELKEZÉRE ÁLLÁS IDŐPONTJA:**

Áramrendszer (fázisszám): 3 fázis  
A szolgáltatás névleges feszültsége: Kifeszültség 0,4/0,23 kV  
Frekvencia: 50 Hz

Jelen Hálózati Csatlakozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) hatályba lépése előtt a 2.) pontban megjelölt Felhasználási

helyen meglévő felhasználásra rendelkezésre álló teljesítmény: 0 A

Felhasználásra igényelt többlet teljesítmény: 300 A

Betáplálásra rendelkezésre álló teljesítmény: 0 kVA

A közcélú hálózat rendelkezése állásának időpontja a hálózatra csatlakozás, bekapcsolás napja.

Az igényelt többleteljesítmény a jelen Szerződésben foglalt feltételek hiánytalan teljesülésével biztosítható.

**4. MŰSZAKI - GAZDASÁGI FELTÉTELEK**

A szerződő fél által fizetendő csatlakozási díj:

(A közcélú villamos hálózatra csatlakozással összefüggésben alkalmazandó díjakról szóló mindenkor érvényes MEKH rendelet, határozat és a VET vhr előírásai alapján.):

	Létesítendő	Fizetendő	Nettó	Bruttó
Csatlakozási alapidj	300,000 A	268,000 A	1 045 200 Ft	1 327 404 Ft
Földkábeles csatlakozó-vezeték	15,0 M	0,0 M	0 Ft	0 Ft
KIF hálózat földkábel	302,0 M	277,0 M	2 354 500 Ft	2 990 215 Ft
Közcélú vezeték többletberuházás költsége:			7 392 000 Ft	9 387 840 Ft
Összesen:			10 791 700 Ft	13 705 459 Ft

**Műszaki feltételek:**

Szerződés száma: 0001761469 /

Igénybejelentés száma: 000125133105

Tájékoztatjuk, hogy műszaki - gazdasági feltételeinket az 1/2021. (II.10.) MEKH rendelet, a 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet valamint a hozzá kapcsolódó H441/2021. számú MEKH határozat alapján határoztuk meg.

Műszaki feltételek:

Szarvas, Üdülő sétány 289 helyrajzszám alatti fogyasztásihelyre igényelt villamosenergia biztosítása elosztó-hálózati beavatkozást igényel.

Kiindulási pont: Szarvas, "Üdülő-Sétány" megnevezésű (jsz: 37638) transzformátorállomás.

Közcélú 0,4 kV-os hálózat bontása:

A kifesztültség közcélú szabadvezetékes hálózat "Üdülő Sétány Vasút utca" felé menő ágának kitéplő kábeleit ki kell forgatni a transzformátorállomás elosztószekrényéből. A közcélú szabadvezetékes hálózat oszlopairól a csatlakozóvezetékeket le kell forgatni, hálózatot el kell bontani teljes hosszában, az utolsó 10 sz. oszlop meghagyásával.

A 10 sz. oszlop megfelelőségét méretezéssel ellenőrizni kell. Az oszlopról le kell bontani a kollégium egykori, már korábban üzemben kívül helyezett csatlakozó kábelét is.

Közcélú 0,4 kV-os földkábel létesítése:

Az "Üdülő-Sétány"(jsz.: 37638) elosztószekrénye és az elbontott hálózat 9 sz. oszlopának vonalában telepítendő új 4 áramkörös kábelhálózati elosztószekrény között kábelhálózati elosztószekrényeket kell telepíteni úgy, hogy azokban a gerinckábel fel lehessen fűzni és az igényekhez tartozó csatlakozó földkábeleket el lehessen indítani.

A 720, 721 és 723 helyrajzszámú ingatlanokon lévő fogyasztási helyek csatlakozó kábeleit be kell forgatni az ingatlanok vonalában telepített kábelhálózati elosztószekrény szabad biztosítóaljzatába.

A kábel nyomvonal az elbontott hálózat nyomvonalát követve jelölhető ki.

Alkalmazandó kábel: NAYY-J 4x240mm<sup>2</sup>

Nyomvonalhossz: 302 m.

Csatlakozó vezeték létesítése:

Az igény helyeként megjelölt 288 helyrajzszámú ingatlanon meglévő fogyasztásihelyet ellátó csatlakozó földkábel nem alkalmas az igényelt teljesítményre, azt cserélni szükséges. Az új kábel az igény helyének vonalában telepített kábelhálózati elosztószekrény még szabad 400A-es biztosítóaljzatába kell csatlakoztatni.

Alkalmazandó kábel: NAYY-J 4x150mm<sup>2</sup>

Becsült nyomvonalhossz: kevesebb mint 15 m.

Felhasználói berendezés létesítése:

Közvetett csatlakozású elektronikus fogyasztásmérő berendezés az áramváltókkal, sorkapocs-szerelvényekkel, a távadást biztosító modemmel, és a névleges csatlakozási teljesítményt meghatározó biztosítókkal.

Megrendelő bonyolításában, engedélyezett mérőhelyi terv alapján az ingatlan közterületi határán, közterületről szabadon hozzáférhető és kezelhető módon új, földre telepített, csoportos kültéri kivitelű mérőhelyet kell létesíteni az Igénylő

közvetett valamint a Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. meglévő közvetlen csatlakozású mérőberendezéseinek. A mérőhelynek fogadnia kell a NAYY-J 4x150 mm<sup>2</sup> típusú földkábel.

A csatlakozó berendezésnek, illetve a fogyasztásmérő helynek meg kell felelni a MSZ 447 szabvány, valamint az OPUS

TITÁSZ Áramhálózati Zrt. által kiadott - a csatlakozó berendezések

Szerződés száma: 0001761469 /

Igénybejelentés száma: 000125133105

létesítésére vonatkozó - irányelv előírásainak.

A villamos energia fogyasztás elszámolását közvetett csatlakozású (mérőváltós) elektronikus fogyasztásmérési hely kialakításával a csatlakozási ponttal megegyező feszültség szinten biztosítjuk. A fogyasztásmérési hely kivitelezetése ügyfelünk feladata, melyet OPUS TITÁSZ és leányvállalatainál regisztrált vállalkozókkal kell elvégeztetni. A mérési hely kialakításáról kiviteli tervet kell készíteni 3 példány nyomtatott, vagy elektronikusan, egybefűzött pdf fájlként beadni, egyeztetést követően.

A fogyasztásmérőhely kialakítását, csak az engedélyezett terv alapján fogadjuk el! A VET (2007. évi LXXXVI. Törvény 41.

§ (1)) értelmében a felszerelésre kerülő fogyasztásmérőt, vizsgáló, csatlakozó sorozatkapcsot, távleolvasáshoz szükséges modemet a hálózati engedélyes biztosítja és szereli fel, mely nem díjköteles. A készülékek mérőhelyen történő elhelyezhetőség biztosítása az ügyfél feladata.

A méréshez szükséges mérőváltók (0,5S osztálypontosság áramváltó esetén) fogyasztói tulajdonban maradnak,

beszerzéséről, hitelesítéséről, üzemeltetésükről, mérési cella kialakításáról az ügyfél gondoskodik. Az elszámolási mérés céljait szolgáló magokra más berendezés nem csatlakoztatható. A hitelesítési okmányok másolatát a létesítéssel egy időben a szolgáltató részére át kell adni.

A mérőszekrénynek rendelkeznie kell OPUS TITÁSZ rendszerengedéllyel! Amennyiben a mérés nem a tulajdoni határon lesz kiépítve, a csatlakozási pont (tulajdoni határ) és mérési pont közötti ?

fogyasztói tulajdonba lévő - táphálózaton keletkező többlet veszteséget, illetve költségeket az ügyfélnek kell viselnie. A többlet veszteséget - korrekciós tényezőt - számítással kell meghatározni, melyet a mérési tervben szerepeltetni kell.

Energiagazdálkodáshoz szükséges jelkiadást a mérőről tudjuk biztosítani, optikai leválasztón keresztül. Az optikai leválasztó beépítését, műszaki megoldását, típusát szintén szerepeltetni kell a mérési tervben.

Az elszámolási fogyasztásmérő távleolvasásához szükséges térerő hiányában - az üzembe helyezés időpontjára - kívülről közvetlenül hívható melléklet vagy azzal egyenértékű fővonalat kell létesíteni, melynek a költségeit az ügyfél viseli.

(273/2007. (X.19.) Kormányrendelet 14. § 8. pont).

A tervnek tartalmazni kell jelen Előzetes tájékoztató (ajánlat), valamint a tervezési jogosultságot igazoló dokumentum másolatát.

A felhasználói csatlakozó berendezés (kábel fogadó szekrény, méretlen fővezeték, mérőhely, mért fogyasztói vezeték, fogyasztói főelosztó) létesítése nem tartozik a rendelet hatálya alá. A ráfordítás teljes költségének ÁFA-val növelt összege a megrendelőt terheli.

Szükséges engedélyek:

A közcélú hálózat létesítéséhez a hálózati engedélyes által jóváhagyott, kiviteli tervdokumentáció szükséges.

A felhasználói tulajdonú méretlen kábel, csatlakozó főelosztó és mérőhely villamos kiviteli tervét régióközpontunkhoz 3 példányban jóváhagyásra nyújtják be. A tervnek tartalmazni kell jelen Előzetes tájékoztató (ajánlat), valamint a tervezési jogosultságot igazoló dokumentum másolatát.

Az igény kielégítéséhez szükséges hálózat-létesítési eljárást a hálózati engedélyes a hálózati csatlakozási szerződésben foglaltak hiánytalan teljesülését követően indítja el.

Szerződés száma: 0001761469 /  
Igénybejelentés száma: 000125133105

(Különösen e levél másolatának - az utolsó oldalon található kitöltött megrendelő záradékkal, az ott megadott címre történő visszaérkezése, illetve a teljes összeg szerződés szerinti beérkezése után.)

Rendelkezésre állás határideje: az hálózati csatlakozási szerződés hatálybalépésétől, amennyiben csatlakozási díjfizetési kötelezettség merül fel, és ez utóbbi későbbi időpontra esik, akkor a csatlakozási díj befizetésétől számított 60. nap. A határidőbe nem számít bele: más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárása lefolytatásához szükséges időtartam és azon időtartam, amely alatt jogszabály nem teszi lehetővé a munkavégzést, azaz az október 15. és április 15. közötti, illetve üdülő övezeti települések esetén a június 01. és augusztus 31. közötti időszak. A fentieket figyelembe véve: 2025. május 19.

Kérjük, hogy jelen Előzetes tájékoztatóval kapcsolatban felmerülő esetleges kérdéseivel az OPUS TITÁSZ Zrt. Szolnoki Üzem munkatársát szíveskedjen keresni:  
PUSKÁS LÁSZLÓ  
fejlesztési területi referens  
telefonszám: 30/791-06-29  
e-mail cím: puskas.laszlo@opustitasz.hu

A közcélú hálózat rendelkezésére állás időpontja:

2025.05.19

#### 5. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

5.1 A Rendszerhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a csatlakozási díjat - amennyiben díjfizetési kötelezettség terheli - az előlegbekerőn feltüntetett időpontig kiegyenlíti. Az Elosztói engedélyes a csatlakozási díj kiegyenlítését követően előleghozzáíratást állít ki.

A beruházás elvégzését követően (utólag felmerülő díjaktól függetlenül) az engedélyes végösszeget állítja ki rendszerhasználó felé, mely az 5.3 pontban foglaltak kivételével pénzügyi rendezést nem igényel.

Az Elosztói Engedélyes a Rendszerhasználó megbízása alapján, jelen szerződés aláírását, valamint az ebben megállapított csatlakozási díjnak az Elosztói Engedélyes számlájára történő beérkezést követően a Rendszerhasználó hálózati csatlakozásához szükséges beruházások megvalósítását megkezdi.

Az Elosztói Engedélyes vételezés esetén a Rendszerhasználó igényének kielégítése érdekében közcélú vezetéklétesítési díj megfizetése nélkül létesít:

- Kisfeszültségű szabadvezetékes hálózaton Rendszerhasználó (Felhasználó)ként 50 métert, földkábel esetén 25 métert (kisfeszültségű, legfeljebb 32 A teljesítményű, új igény esetén szabadvezetékes hálózaton Rendszerhasználó / Felhasználó/ként 100 métert, földkábel esetén 50 métert),
- középfeszültségű szabadvezetékes hálózaton KÖF/KIF transzformátorállomásonként 250 métert, földkábel esetén 125 métert (kisfeszültségű, legfeljebb 32 A teljesítményű, új igény esetén szabadvezetékes hálózaton KÖF/KIF transzformátorállomásonként 500 métert, földkábel esetén 250 métert),

Ha a közcélú vezetéklétesítési díjához Rendszerhasználó(k) hozzájárultak, annak feszültség alá helyezésétől számított 10 éven belül újabb Rendszerhasználói igény kielégítése esetén az újabb Rendszerhasználóra arányosan jutó közcélú vezetéklétesítési díjat az Elosztói Engedélyes jogosult felszámítani, és azt az eredetileg csatlakozott Rendszerhasználó(k) részére köteles visszatéríteni, kivéve ha Rendszerhasználó(k) korábban a közcélú vezetéklétesítési díjához arányosan csökkentett mértékben járultak hozzá.

Ha a csatlakozás létrejöttét követő 5 éven belül az adott felhasználási helyre vonatkozóan a csatlakozást igénylő olyan többletigényt nyújt be, amely kapcsán a fázisonként igényelt névleges áramerősségek összege meghaladja a 32 A-t, akkor a csatlakozást igénylő köteles megfizetni az igényéhez kapcsolódó csatlakozóvezeték létesítési díjat is.

5.2 Amennyiben a vezetéklétesítéssel érintett szakhatóság, ingatlan tulajdonos vagy harmadik személy vagy Rendszerhasználó magatartása vagy eljárása miatt - illetve a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó létesítés bármilyen más - az Elosztói Engedélyes érdekkörén kívül eső és az Elosztói Engedélyesnek fel nem róható - okból elhúzódik (ideértve a szakhatóság(ok) határozata(i) jogerőre emelkedésének napjáig történő időszakot is) - a jelen szerződésben vállalt teljesítési határidő ezzel az időszakkal automatikusan, minden külön értesítés, szerződésmódosítás nélkül meghosszabbodik és a jelen szerződésben vállalt teljesítési határidő ilyen okból történő elmulasztásáért, a késedelemért az Elosztói Engedélyes felelősséggel nem tartozik.

Ezekre az esetekre az Elosztói Engedélyes a Hálózati Csatlakozási szerződés aláírásával kifejezetten kizárja felelősségét (kártérítés, kötbér, késedelmi kamat, következményi kár, stb.) a Rendszerhasználó pedig a felelősség kizárását elfogadja és tudomásul veszi, illetve ezen okok miatt bekövetkező kártérítési és egyéb felelősségi igényéről a jelen Szerződés aláírásával az Elosztói Engedélyessel szemben lemond.

5.3 Az Elosztói Engedélyes fenntartja a jogot arra, hogy a vezetékgéodéziai bemérésének adatai és műszaki átadás-átvétel

Szerződés száma: 0001761469 /  
Igénybejelentés száma: 000125133105



igazolása alapján a csatlakozóvezeték/közcélú hálózat nyomvonalhossza a jelen Szerződésben foglalt mértéktől (hossztól) eltérése esetén a többlet nyomvonalhossz utáni díjat utólag, a vég számlán érvényesítse. A jelen szerződés aláírásával a Rendszerhasználó ezt a feltételt, illetve a vég számla szerinti fizetési kötelezettséget elfogadja, és teljesíti.

5.4 Amennyiben a hálózati csatlakozás megvalósulásához szükséges munkálatok során nyilvánvalóvá válik, hogy a csatlakozó vezeték kiépítése a jóváhagyott tervekben szereplő módon nem valósítható meg, úgy az Elosztói engedélyes felhívja a Rendszerhasználót, a csatlakozási igény (tervek) megfelelő módosítására. A Rendszerhasználó köteles a módosított csatlakozási igényt az Elosztói engedélyes értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül az Elosztói engedélyes részére benyújtani. (A hálózati csatlakozás kialakítására nyitva álló határidő a módosított igény elfogadásáig terjedő időtartammal meghosszabbodik.)

Amennyiben a Rendszerhasználó a módosított igény előterjesztését elmulasztja, úgy az Elosztói engedélyes a határidő eredménytelen eltelte után a jelen szerződést - írásban - azonnali hatállyal felmondhatja.

5.5 Ha a felhasználó vagy az erőmű vételezési teljesítménye tekintetében a termelő az Elosztói Engedélyes irányába nem rendelkezik a rendelkezésre álló teljesítményéről és

- a hálózathasználati szerződés felmondásának napjától számított öt évig az adott csatlakozási pont tekintetében nem köt új hálózathasználati szerződést, vagy
- rendszerhasználatdíj-fizetési kötelezettség elmulasztása miatti kikapcsolása napjától számított öt évig nem rendezi a tartozását, akkor a rendelkezési jog az adott teljesítmény vonatkozásában az Elosztói Engedélyesre átszáll.

5.6 A csatlakozóvezeték / és mérőberendezés az Elosztói Engedélyes tulajdonát képezi.

Az Elosztói Engedélyes saját költségén köteles gondoskodni a tulajdonába kerülő csatlakozó berendezés karbantartásáról felújításáról üzembiztonságának fenntartásáról, amelynek költségei teljes egészében az Elosztói Engedélyest terhelik.

A csatlakozási díj megfizetésével a Rendszerhasználó - a szerződésben meghatározott mértékben - a hálózati kapacitás igénybevételére jogot szerez, amely a felhasználási hellyel ruházható át. Amennyiben a Rendszerhasználó a rendelkezésére álló teljesítményt nem használja ki, az Elosztói Engedélyes kezdeményezheti annak csökkentését. Ha a csökkentést az Elosztói Engedélyes a leágazási pont után újabb felhasználó csatlakoztatására használja fel, a csökkentés mértékének megfelelő - már befizetett - csatlakozási díjat a Rendszerhasználónak vissza kell fizetnie.

A Rendszerhasználó a vételezett villamos energiát a felhasználási helyenkívüli területre nem viheti át.

5.7 Amennyiben a Rendszerhasználó igényének ellátásához szükséges közcélú hálózati beavatkozást saját beruházásában végzi, akkor azt a Műszaki Biztonsági Hatóságnál minősített vállalkozóval, Elosztói Engedélyesnél rendszer-engedéllyel bíró anyagokkal elvégezteti, és a megvalósított közcélú műszaki tartalmat térítésmentesen átadja az Elosztói Engedélyes részére. A térítésmentes átadásról szóló szerződés megkötése feltétele a Rendszerhasználó végleges bekapcsolásának. A közcélú hálózati beavatkozásokkal kapcsolatos részletszabályok egy, a Rendszerhasználó és az Elosztói Engedélyes közötti megállapodásban kerülnek rögzítésre.

## 6. SZERZŐDÉSSZEGÉS

Az Elosztói Engedélyes szerződésszegő magatartást követ el, ha az elosztóhálózat rendelkezésre állását a Hálózati Csatlakozási szerződés szerinti időpontban nem biztosítja. Az Elosztói Engedélyes erre az esetre az igazolt kár erejéig, kártérítési kötelezettséget vállal.

A Rendszerhasználó szerződésszegést követ el, ha a jelen szerződésben rögzített díjat késedelmesen, igazolható módon nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg. Ebben az esetben a Rendszerhasználó késedelmével automatikusan meghosszabbodik az Elosztói Engedélyes által vállalt teljesítési határidő is.

## 7. SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSEGE, HATÁLYA

Ha a jelen szerződés tervezetét - mint ajánlatot - a Rendszerhasználó a szerződés kézhezvételétől számított 60 napon belül aláírva nem küldi vissza az Elosztói Engedélyes részére, vagy arra vonatkozóan írásban nem nyilatkozik, az Elosztói Engedélyes ajánlati kötöttsége a 61. napon megszűnik.

Ha a jelen szerződést a Rendszerhasználó aláírva határidőben visszaküldi, ugyanakkor a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a jelen szerződés az előlegbekérőn feltüntetett fizetési határidő eredménytelen eltelte követő 30. napon - automatikusan, minden külön értesítés nélkül - hatályát veszti.

A jelen szerződés a Szerződő Felek cégszerű/vagy sajátkezű aláírásával érvényes. A jelen szerződés hatálya a Rendszerhasználó által aláírt szerződésnek az Elosztói Engedélyes által történt átvételének időpontjában (napján) áll be.

## 8. FELMONDÁS A RENDSZERHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL:

A jelen szerződést a Rendszerhasználó 30 napos felmondási idővel, írásban a tényleges hálózatra kapcsolást megelőzően felmondhatja. Az Elosztói Engedélyes a felmondási időtől eltekinthet. Ezen felmondás esetén a Rendszerhasználó által befizetett csatlakozási díj összege, kamatmentesen visszafizetésre kerül a Rendszerhasználó részére, annak figyelembevételével,

Szerződés száma: 0001761469 /  
 Igénybejelentés száma: 000125133105

hogy a felmondással okozott kárt a Rendszerhasználó köteles az Elosztói Engedélyesnek megtéríteni, aki a kárt jogosult a Rendszerhasználó által már befizetett, de a szerződés megszűnése miatt visszajáró csatlakozási díj összegébe beszámítani, és a Rendszerhasználó részére a beszámítást követően fennmaradt összeget visszautalni.

#### 9. FELMONDÁS AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES RÉSZÉRŐL:

A jelen szerződést az Elosztói Engedélyes kizárólag rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, írásban mondhatja fel.

Amennyiben a rendkívüli felmondásra az Elosztói Engedélyes részéről a hálózati csatlakozás kialakítására vonatkozó igény, Rendszerhasználói módosításának előterjesztésére, az Elosztói Engedélyes felhívásában foglalt határidő elmulasztása miatt kerül sor, úgy a Rendszerhasználó köteles az Elosztói Engedélyes igazolt kárát megtéríteni.

Az 5.2 pontban foglalt magatartások vagy eljárások következményeként az Elosztói Engedélyes teljesítési határideje 180 napon túl következne be, úgy az Elosztói Engedélyes jogosult a rendkívüli felmondásra.

A szerződés megszűnése esetén a Rendszerhasználó által befizetett csatlakozási díj összege, kamatmentesen visszafizetésre kerül a Rendszerhasználónak, annak figyelembevételével, hogy ez esetben a Rendszerhasználó köteles az Elosztói Engedélyes kárát megtéríteni, és a kárt jogosult a Rendszerhasználó által már befizetett, de a szerződés megszűnése miatt visszajáró csatlakozási díj összegébe beszámítani, és a Rendszerhasználó részére a beszámítást követően fennmaradt összeget köteles visszautalni.

#### 10. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket egymás között kísérik meg rendezni. A panaszkezelés eredménytelensége esetén a vitás kérdések elbírálására bármelyik fél a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordulhat. A Rendszerhasználó panaszával az Elosztói Engedélyessel folytatott eredménytelen egyeztetését követően megkeresheti továbbá a fogyasztói érdekképviseleti szerveket, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti békéltető testületet is.

A Rendszerhasználó jelen szerződés aláírásával az Elosztói engedélyes üzletszabályzatának rendelkezéseit, magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Az Elosztói Engedélyes Üzletszabályzata az Elosztói Engedélyes ügyfélszolgálati irodáiban, valamint elektronikusan az Elosztói Engedélyes honlapján ([www.opustitasz.hu](http://www.opustitasz.hu)) hozzáférhető és megtekinthető.

Az Elosztói Engedélyes a jelen szerződéssel összefüggésben a számára átadott, illetve a szerződés teljesítése kapcsán keletkezett személyes adatok kezelése során adatkezelőként jár el. A mindenkor adatkezelési tájékoztatók a [www.opustitasz.hu/adatvedelem](http://www.opustitasz.hu/adatvedelem) honlapon érhetők el.

A Rendszerhasználó a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzatban foglaltak, a Ptk. és a villamos energiáról szóló mindenkor hatályos törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az Elosztói Engedélyes a jelen szerződéssel összefüggésben a számára átadott, illetve a szerződés teljesítése kapcsán keletkezett személyes adatok kezelése során adatkezelőként jár el. A mindenkor adatkezelési tájékoztatók a [www.opustitasz.hu/adatvedelem](http://www.opustitasz.hu/adatvedelem) honlapon érhetők el. sz. száma

Kelt: 2023.05.23

Torda Balázs  
Vezérigazgató  
OPUS TITÁSZ Zrt.

Rendszerhasználó (Felhasználó)

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfelünket, hogy jelen szerződésünket szkennelt aláírással látjuk el, amely aláírást érvényes aláírásnak tekintünk. Amennyiben a szkennelt aláírásunkat nem fogadja/fogadják el, kérjük jelezze/jelezzék felénk és kérésére eredeti aláírással ellátott szerződést küldünk. Ellenkező esetben az általunk szkennelt aláírással ellátott, valamint az Ön/Önök által is elfogadott és aláírt szerződést írásba foglalt, érvényes szerződésnek kell tekinteni.

Szerződés száma: 0001761469 /  
Igénybejelentés száma: 000125133105